





LEGENDA :

| Číslo miestnosti | Účel miestnosti           |
|------------------|---------------------------|
| 0.01             | VSTUP (ŠTOLŇA)– SCHODISKO |
| 0.02             | PIVNICA – ALT. SEDENIE    |

LEGENDA :

-  SVIETIDLO LED , typ. GARHE27, 12W LED, IP54, TRACON  
resp. podľa výberu investora
-  VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, radenie: 1, IP44
-  VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, 10A, 230V, radenie: 6, IP44
-  ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A, 230V, typ: 5518-600B, IP44, ABB

- SVETELNÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY-J 3x1,5 mm2, CYKY-J 4x1,5 mm2, CYKY-O 3x1,5 mm2,
- - - - JEDNOFÁZOVÝ ZÁSUVKOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY-J 3x2,5 mm2,

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

- 1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ):  
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:  
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ  
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI
- 2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY  
/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:  
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN
- 3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415  
415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2019

PARE č.:

|  |                  |   |   |             |  |
|--|------------------|---|---|-------------|--|
| Zodp. projektant:  | ING. JÁN KUNDRÁT |  | ING. JÁN KUNDRÁT<br>PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ<br>AUTORIZOVANÝ INŽINIER<br>UL. SAMA CZABÁNA č. 4<br>048 01 ROŽŇAVA |             |  |
| Vypracoval a kreslil:  | ING. JÁN KUNDRÁT |   |   |             |  |
| Okres: ROŽŇAVA   | ObÚ: RAKOVNICA   |   |   |             |  |
| INVESTOR: OBEC RAKOVNICA<br>RAKOVNICA 150, 049 31 ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ |                  |   | Formát :  | 3 x A4      |  |
|  |                  |   | Účel :  | PpSPaRS     |  |
| STAVBA : DOM BANÍCKÝCH TRADÍCIÍ<br>RAKOVNICA 67, par. 639          |                  |   | Dátum :   | V. 2023     |  |
|  |                  |   | Arch.číslo :  | JK-118.1/23 |  |
| SO-01: ELEKTROINŠTALÁCIA   |                  |   |   |             |  |
| DRUH VÝKR. : ELEKTROINŠTALÁCIA - suterén                           |                  |   | Mierka :  | Čís.výkr. : |  |
|  |                  |   | 1 : 50  | E-02.       |  |